





speed скорост скорость	pit дъно прямок	headroom таван потолок
1.00	700	2950
1.60*	900	3150

pers. лица пасс.	kg кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4	320	1250	1670	1080	850	700
5	400	1400	1770	1200	950	800
6	450	1400	1870	1220	1040	800
7	525*	1470	1920	1280	1100	800
8	600*	1590	1920	1400	1100	900
10	750*	1690	2060	1500	1240	1000



1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по-голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по-голямо от 30 мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.